

Data 16 aprile 2018

ns. rif. NT/AM/02/18

**DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE
PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN POMPA DI CALORE
AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEGLI INCENTIVI DEL CONTO TERMICO 2.0
DM 16 FEBBRAIO 2016
Tipologia aria/aria e VRF**

La società **TOYOTOMI ITALIA SRL** dichiara che gli impianti a pompa di calore sotto riportati soddisfano i requisiti di legge di cui alla tabella n°3 dell'allegato I del DM 16 febbraio 2016, di aggiornamento del DM 28/12/2012 c.d. Conto termico.

Con la presente dichiarazione la società **TOYOTOMI ITALIA SRL** dichiara inoltre che i valori di COP e di Pn dei modelli di pompe di calore sotto riportati sono stati determinati con prove effettuate in conformità alla UNI EN 14511 nelle condizioni di prova (ambiente esterno e ambiente interno) indicate nella Tab. 3 dell'allegato I del DM 16 febbraio 2016 per la **tipologia aria/aria**.

LIMITI MINIMI DI RENDIMENTO		
		COP
ARIA/ARIA	Limite Condizionatori ON/OFF	3,90
ARIA/ARIA	Limite Condizionatori INVERTER	3,70

TIPOLOGIA	MODELLO HIRO R32		Dati Tecnici		
	Unità Esterna	Unità Interna	Pn	COP	
SPLIT A PARETE	HTG-709R32	HTN-709R32	2,80	3,71	INVERTER

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge.

TOYOTOMI ITALIA S.r.l.

