

TOYOTOMI ITALIA s.r.l.

Sede operativa: Via Edison 11, - 20875 Burago di Molgora (MB) ITALY Tel. +39 039 6080392 - Fax +39 039 6080316 – [info@toyotomi.it](mailto:info@toyotomi.it) – [www.toyotomi.it](http://www.toyotomi.it)

Data: 16 Aprile 2018

ns. rif. NT/AM/05/18

## DICHIARAZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE POMPA CALORE TOYOTOMI ITALIA S.r.l.

La società TOYOTOMI ITALIA S.r.l. dichiara che gli impianti in pompa di calore sotto riportati soddisfano i requisiti di legge di cui all'articolo 9 comma 2 bis - allegato H - del DM 19 febbraio 2007 già modificato dal DM 26 ottobre 2007 e coordinato con DM 7 Aprile 2008 attuativo della legge finanziaria 2008: disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1 comma 349 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

LIMITI MINIMI DI RENDIMENTO			
		EER	COP
ARIA/ARIA	Limite Condizionatori ON/OFF	3,40	3,90
<b>ARIA/ARIA</b>	<b>Limite Condizionatori INVERTER</b>	<b>3,23</b>	<b>3,70</b>

TIPOLOGIA	MODELLO		Classe Energetica		
	Unità Esterna	Unità Interna	EER	COP	
<b>SPLIT A PARETE</b>	HTG-709R32	HTN-709R32	3,23	3,71	INVERTER

Le prestazioni sono state rilevate in conformità alla normativa UNI EN 14511:2004.

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge.



**TOYOTOMI ITALIA S.r.l.**